



010000, Астана қаласы, Бейбітшілік көнесі, 22
Телефон: 8(3172) 74-22-74, 74-15-29

23.11.07 № 14-04/852
на № _____ от _____

010000, г.Астана, ул. Бейбітшілік, 22
Телефон: 8(3172) 74-22-74, 74-15-29

**ЗАО "Электронстандарт-прибор"
Россия, 188300, Ленинградская область
г. Гатчина, Промзона – 2
ул. 120 гатчинской дивизии**

Комитет противопожарной службы МЧС Республики Казахстан, рассмотрев Ваши письма №№ 934 - ОМК, 935 – ОМК от 15 ноября 2007 г., а также представленный сертификат соответствия № РОСС RU. ГБ05. В01652, приложение к данному сертификату, протокол испытания Испытательной лаборатории НАНИО «Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования» № 207. 2006 – И от 27.06.2006 года, Технические условия ЖСКФ. 425248.001 ТУ, ЖСКФ. 425212.002 ТУ, считает возможным допустить к применению извещатели пламени пожарные ИПЭС и извещатели пожарные тепловые адресные цифровые ИП 101 – 1 ИПЦЭС (изготовитель ЗАО "Электронстандарт-прибор", Россия) для противопожарной защиты объектов хозяйствования на территории Республики Казахстан.

Указанное оборудование во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок должно применяться в соответствии с манкировкой взрывозащиты и другими нормативными документами, регламентирующими применение электрооборудования, расположенного во взрывоопасных зонах на объектах хозяйствования Республики Казахстан.

Заместитель Председателя

А. Бекжигитов