



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00412/21

Серия RU № 0271572



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Электронстандарт-прибор», место нахождения: 192238, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ СЛАВЫ, ДОМ 40, КОРПУС 2 ЛИТЕР А, ПОМ/ОФ 1-Н/22, адрес места осуществления деятельности: 188301, РОССИЯ, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, г Гатчина, ул 120 Гатчинской дивизии, Промзона-2, квартал 4, площадка 1, корпус 4, 5, ОГРН: 1027807967846, номер телефона: +78137191825, адрес электронной почты: info@esp.com.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Электронстандарт-прибор», место нахождения: 192238, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ СЛАВЫ, ДОМ 40, КОРПУС 2 ЛИТЕР А, ПОМ/ОФ 1-Н/22, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188301, РОССИЯ, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, г Гатчина, ул 120 Гатчинской дивизии, Промзона-2, квартал 4, площадка 1, корпус 4, 5.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные тепловые адресные цифровые типа: ИП 101-1-А2 ИПЦЭС и ИП 101-1-С ИПЦЭС, выпускаемые по ЖСКФ.425212.002 ТУ «извещатели пожарные тепловые адресные цифровые ИП 101-1 ИПЦЭС»
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-474/10-2021, выданного 11.10.2021 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; Протокола № НМ93-415/10-2021, выданного 13.10.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 169-СС/05-2021, выданного 12.05.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 4. Условия хранения в отапливаемых помещениях при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 80%, максимальный срок хранения – 15 лет. Срок службы не менее 10 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

15.10.2021

ПО

14.10.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Федорова Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

Щериканов Дмитрий Евгеньевич

(Ф.И.О.)